

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)261-65-67)

**Предписание № 2686/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней  
общеобразовательной школы №141 городского округа Самара**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского  
округа Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы  
Мамыкина А.С. № 2686 от «30» ноября 2016г., ст. 6 Федерального закона от 21  
декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» декабря 2016  
г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., «30» декабря 2016г. с 14 час. 00 мин. до 15  
час. 00 мин., проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
Столяровым Максимом Викторовичем помещений, Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №141  
городского округа Самара расположенных по адресу: г. Самара, ул. Каховская, 7

(наименование органа ГПН)

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Габдрахманов С.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлена техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки стен и полов на путях эвакуации. (лестничных клеток,	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	02.08.2017г.	