

Предписание №05/93 от 18 марта 2019г.**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 141» городского округа Самара (МБОУ Школа №141 г.о. Самара), по адресу: 443092, г. Самара, ул. Каховская, д. 7 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятия
1	Оборудовать в медицинском (процедурном) кабинете раковину для мытья рук смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением (раздел I п. 5.8. СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность») п.4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
2	Оборудовать в туалетах для девочек и для мальчиков кабины дверями согласно требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10
3	Оборудовать кабинет истории №3 бытовым термометром согласно п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10
4	Обеспечить своевременную замену разбитых стекол окон на лестничном марше, пластиковой двери на лестничном марше в соответствии с требованиями п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10
5	В кабинете технологии для девочек обеспечить естественное левостороннее освещение рабочей поверхности стола согласно п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
6	Светильники с люминесцентными лампами в кабинете ИНО на 1 этаже расположить параллельно светонесущей стене согласно требованиям п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10
7	Оборудовать в кабинете русского языка №1.2, в кабинете истории №3, в кабинете Технологии для мальчиков и для девочек классные доски местным освещением – софитами п.7.2.6 согласно п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10
8	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп в спортивном зале, в раздевалных для мальчиков и для девочек при спортивном зале согласно требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10
9	Обеспечить наличие инструкции на используемое дезинфицирующее средство согласно п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
10	Обеспечить маркировку уборочного инвентаря, на уборочном инвентаре для туалетов иметь красную сигнальную маркировку согласно требованиям п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10
11	Обеспечить водоснабжение раковины для мытья рук в моечной посуды в соответствии с требованиями п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
12	п. 4.6. Обеспечить поверхность стеллажа под посудомоечной машиной в моечном цехе пищеблока позволяющую проводить влажную уборку согласно требованиям п.4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 141» городского округа Самара (МБОУ Школа №141 г.о. Самара), по адресу: 443092, г. Самара, ул. Каховская, д. 7

со сроком исполнения предписания №05/93 от 18.03.2019г. - 01.08.2020г.

Предписание может быть обжаловано: