

Министерство Российской Федерации
по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Самарской области)
443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 936/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа № 141» городского округа Самара**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
городского округа Самара по пожарному надзору подполковника внутренней службы
Мамыкина Алексея Сергеевича, № 936 от «22» августа 2019г., ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: «17»
сентября 2019 г. с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин.; «20» сентября 2019 г. с 09 час.00
мин. до 10 час.00 мин., проведена внеплановая выездная проверка старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городскому округу Самара капитаном внутренней службы Столяровым Максимом
Викторовичем помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 141» городского округа Самара расположенных по адресу:
г. Самара, ул. Каховская, д.7

(наименование органа ГПН)(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: Габдрахманов С.А. – директор школы

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки напольных покрытий на 2 этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	01.06.2020	
2.	Отсутствует техническая документация	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.06.2020	

	документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки стен на 2 этаже.	регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	
3.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки напольных покрытий на 3 этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	01.06.2020
4.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки стен на 3 этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	01.06.2020
5.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки напольных покрытий на 4 этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	01.06.2020
6.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки стен на 4 этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	01.06.2020
7.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки стен и полов лестничных клеток №1,2 с 1 по 4 этаж.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	01.06.2020
8.	На объекте не обеспечено содержание ограждений на крышах в исправном состоянии, и не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также пениолического	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение	01.06.2020

освидетельствования систем
средств спасения с высоты в
соответствии с технической
документацией или паспортом на
такое изделие. (часть ограждения
на кровле отсутствует).

и ограждений на крышах с составлением
соответствующего протокола испытаний, а также
периодического освидетельствования состояния
средств спасения с высоты в соответствии с
технической документацией или паспортом на
такое изделие.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
капитан внутренней службы
Столяров Максим Викторович
«20» сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Габдрахманов С.А. — директор школы
(должность, фамилия, инициалы)

«20» сентября 2019 г.